



tirtanadi

Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara
Jalan Sisingamangaraja No.1 Medan 20212 Telp. +62 61 4571666 Fax. +62 61 4572771
Website : www.tirtanadi.co.id email: tirtanadi@tirtanadi.co.id Halo Tirtanadi 1500-922

PROSEDUR MUTU
PENGENDALIAN OPERASIONAL POMPA BOOSTER PUMP

No. Dokumen : PERUMDA-PM-TRD-02
Revisi : 00
Tanggal Berlaku : 26 September 2022

	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Kepala Divisi Transmisi dan Distribusi	
Diperiksa Oleh	Kepala Divisi Sistem dan Manajemen	
Disetujui Oleh	Direktur Air Minum	

Dokumen ini adalah milik Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara
Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari
Manajemen Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

 tirtanadi	PROSEDUR MUTU		
	PENGENDALIAN OPERASIONAL POMPA BOOSTER PUMP		
	No. Dokumen : PERUMDA-PM-TRD-02	Revisi : 00	
	Tanggal Efektif : 26 September 2022	Halaman : 2 dari 5	

DAFTAR ISI

1. Halaman Persetujuan
2. Daftar Isi
3. Daftar Riwayat Perubahan Dokumen
4. Prosedur
 - A. Tujuan
 - B. Ruang Lingkup
 - C. Tanggung Jawab
 - D. Defenisi
 - E. Referensi
 - F. Uraian Prosedur
 - G. Flowchart
 - H. Lampiran

 tirtanadi	PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN OPERASIONAL POMPA BOOSTER PUMP		
	No. Dokumen : PERUMDA-PM-TRD-02	Revisi : 00	
	Tanggal Efektif : 26 September 2022	Halaman : 3 dari 5	

Riwayat Perubahan Dokumen

Revisi	Tgl. Revisi	Uraian

 tirtanadi	PROSEDUR MUTU		
	PENGENDALIAN OPERASIONAL POMPA BOOSTER PUMP		
	No. Dokumen : PERUMDA-PM-TRD-02	Revisi : 00	
	Tanggal Efektif : 26 September 2022	Halaman : 4 dari 5	

A. TUJUAN

Untuk memberikan panduan tentang pengendalian operasional Pompa Booster Pump.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan pada Divisi Transmisi dan Distribusi Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

C. TANGGUNG JAWAB

1. Kadiv. Transmisi dan Distribusi bertanggungjawab dalam pengendalian yang ada di Transmisi dan Distribusi khususnya Operasional Pompa Booster Pump Zona 1.
2. Kabid. Operasional Pompa Booster Pump bertanggungjawab memberikan masukan dan penjelasan proses pelaksanaan operasional pompa booster pump Zona 1.
3. Pegawai bertanggungjawab melaksanakan pekerjaan yang diarahkan oleh Kabid Operasional Pompa Booster Pump.

D. DEFINISI

-

E. REFERENSI

1. Standard ISO 9001:2015, Klausul 8.5
2. Pedoman SMM Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.
3. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.
4. Peraturan Direksi Perusahaan Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara No. PER-11/DIR/SDM/2021 tentang Perubahan atas peraturan Direksi Perusahaan

 tirtanadi	PROSEDUR MUTU		
	PENGENDALIAN OPERASIONAL POMPA BOOSTER PUMP		
	No. Dokumen : PERUMDA-PM-TRD-02	Revisi : 00	
	Tanggal Efektif : 26 September 2022	Halaman : 5 dari 5	

Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara No.4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

F. URAIAN PROSEDUR

- Terlampir

G. FLOWCHART

- Terlampir

H. LAMPIRAN

1. Jadwal operasi pompa : FM-TRD-02-01
2. Laporan Harian *Booster Pump* Lau Bengklewang : FM-TRD-02-02
3. Laporan Harian *Booster Pump* Garu 1 : FM-TRD-02-03
4. Laporan Harian *Booster Pump* Pasar IV Padang Bulan : FM-TRD-02-04
5. Laporan Harian *Booster Pump* Simalingkar : FM-TRD-02-05
6. Laporan Harian *Booster Pump* Sei Agul : FM-TRD-02-06
7. Laporan Harian *Booster Pump* Gaperta : FM-TRD-02-07
8. Laporan Harian *Booster Pump* Medan Denai : FM-TRD-02-08
9. Laporan Harian *Booster Pump* Rumah Susun : FM-TRD-02-09
10. Laporan Harian *Booster Pump* Tuasan : FM-TRD-02-10
11. Laporan Harian *Booster Pump* Mabar : FM-TRD-02-11
12. Laporan Harian *Booster Pump* Sejarah : FM-TRD-02-12
13. Laporan Harian *Booster Pump* Cemara Asri (Lama) : FM-TRD-02-13
14. Laporan Harian *Booster Pump* Cemara Asri (Baru) : FM-TRD-02-14
15. Laporan Harian *Booster Pump* Marelan : FM-TRD-02-15
16. Laporan Harian *Booster Pump* Menara : FM-TRD-02-16
17. Form Serah Terima Tugas : FM-TRD-02-17